

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: «10» ноября 2023 г., 77230132198608410515
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Республике Крым**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа при необходимости его территориального органа)

«28» ноября 2023 г., 16 час. 45 мин. № 5-ГО

(дата и время составления предписания)

Респ Крым, р-н Симферопольский, с. Первомайское, ул. Дьяченко, д. 2

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

**Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки
от «10» ноября 2023 г., № 5-ГО, учетный номер проверки 77230132198608410515.**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

1. Выездная проверка проведена в рамках: осуществления федерального государственного надзора в области гражданской обороны

(наименование вида государственного контроля (надзора), выдающего муниципального контроля в соответствии с видами федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

2. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Моисеенко Данила Сергеевич – государственный инспектор Симферопольского района Республики Крым по пожарному надзору – инспектор отдела надзорной деятельности по Симферопольскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Крым (государственный инспектор Симферопольского района Республики Крым по пожарному надзору – инспектор отдела надзорной деятельности по Симферопольскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Крым)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При назначении инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

3. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

4. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. Респ Крым, р-н Симферопольский, с. Первомайское, ул. Дьяченко, д. 2

5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Первомайская школа» Симферопольского района Республики Крым, ИНН 9109008477, юридический адрес организации: РФ, Республика Крым, Симферопольский район, с. Первомайская, ул. Дьяченко, д. 2.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или лица, являющегося индивидуальным налогоплательщиком, адрес организации (с филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

6. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

«22» ноября 2023 года, 09 час. 00 мин до 12 час 00 мин.

«28» ноября 2023 года, 15 час. 00 мин до 16 час 45 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовая пояска)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

4 час 45 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролирующему лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Организация в пределах своих полномочий и в порядке, установленном п.3 Постановление Правительства РФ от 27 апреля 2000 г. N 379 "О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств" (далее по тексту – ПП РФ № 379) не создала и не содержит в целях гражданской обороны запасы материально-технических средств, что включает в себя специальную и автотранспортную технику, средства малой механизации, приборы, оборудование и другие средства (часть 1 статьи 9 Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "О гражданской обороне" (далее по тексту – Федерального закона № 28-ФЗ);

Срок устранения нарушения:

01.11.2024

2. Организация в пределах своих полномочий и в порядке, установленном п.3 ПП РФ № 379 не создала и не содержит в целях гражданской обороны запасы продовольственных средств, что включает в себя крупы, муку, мясные, рыбные и растительные консервы, соль, сахар, чай и другие продукты. (часть 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ);

Срок устранения нарушения:

01.11.2024

3. Организация в пределах своих полномочий и в порядке, установленном п.3 ПП РФ № 379 не создала и не содержит в целях гражданской обороны запасы медицинских средств, что включают в себя лекарственные препараты, медицинские изделия. (часть 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ);

Срок устранения нарушения:

01.11.2024

4. Организация в пределах своих полномочий и в порядке, установленном п.3 ПП РФ № 379 не создала и не содержит в целях гражданской обороны запасы иных средств включают в себя вещевое имущество, средства связи и оповещения, средства радиационной, химической и биологической защиты, средства радиационной, химической и биологической разведки и радиационного контроля, отдельные виды топлива, спички, табачные изделия, свечи и другие средства. (часть 1 статьи 9 Федерального закона № 28-ФЗ);

Срок устранения нарушения:

01.11.2024

5. Организацией не производится техническое обслуживание и ремонт технических систем в защитном сооружении. (пункт 4.1.1 Приказа МЧС № 583);

Срок устранения нарушения:

01.11.2024

6. Организацией не производится планово-предупредительный ремонт строительных конструкций в защитном сооружении. (пункт 5.1.1. Приказа МЧС № 583);

Срок устранения нарушения:

01.11.2024

7. Организацией не производится техническое обслуживание средств связи и оповещения в защитном сооружении. (пункт 5.3.1 Приказа МЧС № 583);

Срок устранения нарушения:

01.11.2024

8. При эксплуатации ЗС ГО в режиме повседневной деятельности не выполняются требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их в установленные сроки на режим

защитных сооружений и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в ЗС ГО как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени. (пункт 3.2.1 Приказ МЧС РФ от 15 декабря 2002 г. N 583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны");

Срок устранения нарушения:

01.11.2024

9. При эксплуатации ЗС ГО в режиме повседневной деятельности не выполняются требования по обеспечению защитных свойств как сооружения в целом, так и отдельных его элементов: входов, аварийных выходов, защитно-герметических и герметических дверей и ставней, противовзрывных устройств. (пункт 3.2.1 Приказ МЧС РФ от 15 декабря 2002 г. N 583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны");

Срок устранения нарушения:

01.11.2024

10. При эксплуатации ЗС ГО в режиме повседневной деятельности не выполняются требования по обеспечению герметизации и гидроизоляции всего сооружения. (пункт 3.2.1 Приказ МЧС РФ от 15 декабря 2002 г. N 583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны");

Срок устранения нарушения:

01.11.2024

11. При эксплуатации ЗС ГО в режиме повседневной деятельности не выполняются требования по обеспечению инженерно-технического оборудования и возможность перевода его в любое время на эксплуатацию в режиме чрезвычайной ситуации. (пункт 3.2.1 Приказ МЧС РФ от 15 декабря 2002 г. N 583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны");

Срок устранения нарушения:

01.11.2024

12. При эксплуатации ЗС ГО инженерно-техническое оборудование ЗС ГО содержится в не исправном состоянии и не готово к использованию по назначению. (пункт 3.2.11 Приказ МЧС РФ от 15 декабря 2002 г. N 583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны");

Срок устранения нарушения:

01.11.2024

13. Руководитель ГО организации в пределах своих полномочий и в порядке, установленном п. 6.1.4 СП 88.13330.2014 в защитном сооружении основные помещения укрытий не оборудованы местами для лежания. (пункт 1.8 Приказа МЧС России №583 от 15.12.2002 года);

Срок устранения нарушения:

01.11.2024

14. Руководитель ГО организации в пределах своих полномочий и в порядке, установленном 5.3.4 СП 88.13330.2014 в защитном сооружении при числе укрываемых свыше 150 чел. не предусмотрено помещение для хранения продовольствия. (пункт 1.8 Приказа МЧС России №583 от 15.12.2002 года);

Срок устранения нарушения:

01.11.2024

15. Руководитель ГО организации в пределах своих полномочий и в порядке, установленном п. 6.1.6 СП 88.13330.2014 в защитном сооружении в вентиляционном помещении при ручном приводе вентилятора противопыльные фильтры не отделены от вентиляционных помещений и помещений для укрываемых защитным экраном или стеной, исключающей возможность прямого облучения обслуживающего персонала. (пункт 1.8 Приказа МЧС России №583 от 15.12.2002 года);

Срок устранения нарушения:

01.11.2024

16. Руководитель ГО организации в пределах своих полномочий и в порядке, установленном п. 6.2.1 СП 88.13330.2014 в защитном сооружении наружные ограждающие конструкции противорадиационных укрытий не обеспечивают защиту укрываемых от поражающего воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении местности и от воздействия ударной волны.. (пункт 1.8 Приказа МЧС России №583 от 15.12.2002 года);

Срок устранения нарушения:

01.11.2024

17. Руководитель ГО организации в пределах своих полномочий и в порядке, установленном п. 6.2.5 СП 88.13330.2014 в защитном сооружении не предусмотрен повышение защитных свойств противорадиационного укрытия, размещенного в подвале зданиях. (пункт 1.8 Приказа МЧС России №583 от 15.12.2002 года);

Срок устранения нарушения:

01.11.2024

18. Руководитель ГО организации в пределах своих полномочий и в порядке, установленном п. 6.2.6 СП 88.13330.2014 в МБОУ «Первомайская школа» в зонах возможных слабых разрушений не устроены защитно-герметические двери для восприятия расчетного давления ударной волны. (пункт 1.8 Приказа МЧС России №583 от 15.12.2002 года);

Срок устранения нарушения:

Пожарная безопасность проверенного объекта надзора считается не обеспеченной до выполнения в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также одного из следующих условий:

- 1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона;
- 2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
- 3) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности;
- 4) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности;
- 5) результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 настоящей статьи.

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Государственный инспектор Симферопольского
района Республики Крым по пожарному надзору –
Старший инспектор отдела надзорной деятельности
по Симферопольскому району УНДиПР ГУ МЧС
России по Республике Крым
капитан внутренней службы
Моисеенко Данила Сергеевич



(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездную проверку)

(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием о проведении выездной проверки:

Директор А.С. Шенюков А.В. Шенюков

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, многодолжностного или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

« » часов « » минут «28» 11 2023 г.

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

